Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 686 70 56

Kijewo Królewskie 10.04.2017 r.

RGK.271.1.2017

Wykonawcy zainteresowani wykonaniem zamówienia

Dotyczy: pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania nr RGK.271.1.2017 na zadanie: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo, etap II - część 2*"

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), udzielam odpowiedzi na pytania zadane do dnia 10.04.2017r.:

1. Prosimy o określenie wymaganych pojemności retencyjnych dla poszczególnych modułów tłoczni.
2. Prosimy o określenie stopnia ochrony silnika dla pomp w poszczególnych tłoczniach.

Odpowiedzi:

Ad. 1. Pojemość retencyjna modułu tłoczni ścieków:
TB-1 - 1,0m^3
TB-2 - 0,1 m^3
TB-3 - 0,1 m^3

Ad.2. Poziom ochrony silnika - IP68

WÓJT
mgr inż. Mieczysław Pisiński