Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 686 70 56

Kijewo Królewskie 20.04.2017 r.

RGK.271.2.2017

Wykonawcy zainteresowani wykonaniem zamówienia

Dotyczy: pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania nr RGK.271.2.2017 na zadanie: „*Termomodernizacja budynku ZOZ wraz z częścią mieszkalną w Kijewie Królewskim w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie*"

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), udzielam odpowiedzi na pytania zadane do dnia 20.04.2017r.:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe?*

Pytanie 2:

Jakie wymagania Zamawiający stawia w zakresie mocy kotła na pellet w kW?

Odpowiedzi:

Ad. 1. Zgodnie z dokumentacją techniczną pkt. 4.11 (...) Kocioł musi posiadać certyfikat wydany przez akredytowane laboratorium potwierdzający spełnienie emisyjności dla 5-tej klasy wg normy PN EN 303-5/2012 – jest to kryterium konieczne stawiane przez Zamawiającego.

Ad.2. Z uwagi, że instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana na podstawie projektu zleconego przez Wykonawcę i na podstawie tego projektu zostanie wyliczona potrzebna moc kotła, Zamawiający na dzień dzisiejszy nie określa wartości mocy kotła. Ponadto informuję, że zgodnie z załączonym audytem energetycznym (pkt. 5.2.10, str. 24) zapotrzebowanie budynku na moc cieplną zostało określone na 121,5 kW.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
inż. Dorota Rukowska