Gmina Kijewo Królewskie
ul. Toruńska 2
86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 686 70 56

Kijewo Królewskie 27.09.2017 r.

RGK.271.11.2017

Wszyscy Zainteresowani
wykonaniem zamówienia

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego RGK.271.11.2017 ***-„Utwardzenie dróg osiedlowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie ”.***

W dniu 25.09.2017 r. do Urzędu Gminy Kijewo Królewskie wpłynęło pismo (L.dz.2071 z dnia 25.09.2017 r.) z następującym pytaniem:

1. Czy dopuszczają Państwo wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm (wapienny).

Udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy – prawo zamówień publicznych odpowiedzi:

Odpowiedź:
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm (wapienny).

W Ó J T
mgr inż. Mieczysław Miłaszek